



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Джидинского района

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

671950, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Комсомольская,
д. 48; адрес электронной почты: djidagpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

- Юридический адрес: 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.53
- Адрес (местоположение объектов) места осуществления контролируемым лицом деятельности: 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.53

Во исполнение решения: Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного инспектора Джидинского района Республики Бурятия по пожарному надзору) майора внутренней службы Баранова Н.А.

№ 4 от «10» февраля 2022 года

в период с «14» февраля 2022 года по «25» февраля 2022 года

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы Джидинского района управления надзорной деятельности и

органа государственного пожарного надзора)

670385
28.02.22

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Врио главного государственного инспектора Джидинского района Республики Бурятия по пожарному надзору), младший лейтенантом внутренней службы

Соктоевым Чингисом Баировичом

проведена: *выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» Аюшеев Г.Б.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не соответствуют требованиям кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, в частности кабельные линии выполнены без учета области применения в здании.	- п.2 ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	01.09.2022	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил	01.09.2022	-

		противопожарного режима в Российской Федерации»		
3.	В отношении объекта защиты не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого в отдельности здания, помещения производственного и складского назначения	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
4.	Подвальное помещение в учебном корпусе используется для хранения оборудования, мебели.	п. п. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
5.	Для отделки пола путей эвакуации в учебном корпусе на этажах 2 и 3 применен горючий декоративно-отделочный материал (линолеум) без учета показателей пожарной опасности (техническая документация не представлена).	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправность наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации. Не организовано проведение проверок	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.09.2022	

	в части водоотдачи не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
7.	На путях эвакуации частично отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	п.37 ППР № 1479, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	01.09.2022	
8.	При эксплуатации эвакуационных выходов в помещении столовой световой оповещатель «Выход» не горит.	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
9.	Руководитель не обеспечил очистку от снега и наледи наружных открытых лестниц в учебном корпусе и здании общежития.	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
10.	Руководитель организации не обеспечил очистку объекта защиты от сухой растительности.	п.73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.09.2022	

		постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
11.	Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (В помещении спортзала)	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» Аюшеев Г.Б.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Врио главного государственного инспектора Джидинского района Республики Бурятия по пожарному надзору)

младший лейтенант внутренней службы Соктоев Ч.Б.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491668

Владелец Аюшеев Геннадий Борисович

Действителен с 25.01.2023 по 25.01.2024